



## Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi

Łódź, dn.26.06.2019 roku

*Do wszystkich zainteresowanych,*

Dotyczy przetargu na: „Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających remoncie dachu budynku warsztatów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi”. Nr ref. postępowania: *SOSW1/RB/03/2019*

### **Szanowni Państwo**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Pytanie 1**

Zwracam się z zapytaniem czy materiały użyte do pokrycia dachu powinny zapewnić odporność ogniową dachu. Jeśli tak to jaką?

### **Odpowiedź**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych. W ramach projektu należy dobrać rozwiązania projektowe.

Należy mieć na uwadze, że nie mamy do czynienia z wymianą pokrycia a jedynie jego naprawą, więc warunki ppoż nie ulegają zmianie.

Z poważaniem :

*Dyrektor SOSW Nr 1*

*Agnieszka Szymańska*

*/pieczęć i podpis na oryginale dokumentu/*

Znak sprawy *SOSW1/RB/03/2019*

*Miasto Łódź - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź, NIP: 729-11-57-826, REGON: 000193306, tel.: +48 (42) 684-51-48, e-mail: kontakt@sosw1.elodz.edu.pl, http://www.sosw1.szkoly.lodz.pl/*